


HASTANE İZOLE GÜÇ SİSTEMİ



TS IEC 60364-7-710 (TIBBİ MAHALLERDEKİ ELEKTRİK TESİSATI) NORMUNA UYGUN
TS EN61558-2-15 (HASTANELER İÇİN ÖZEL İZOLASYON TRAFOSU) NORMUNA UYGUN

ENERJİ KESİNTİSİNİN KRİTİK OLDUĞU İT SİSTEM ODALARI

- * AMELİYATHANE, HAZIRLIK VE UYANMA ODALARI
- * YOĞUN BAKIM ODALARI
- * KALP KATERİZASYON ODALARI
- * PREMATÜRE BEBEK ODALARI
- * ANJİYOGRFİK MUAYENE ODALARI

- STATİK TRANSFER SWITCH İLE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ ENERJİ AKIŞI
- HATA YERİNİN TESPİTİ (HATA TESPİT SİSTEMİ)
- 0,5kVA – 10 kVA ARASINDA TRAFİ GÜCÜ
- SİSTEM KAÇAK AKIMININ μ A SEVİYESİNE İNDİRİLMESİ
- SİSTEMDEKİ AŞIRI YÜK, İZOLASYON HATASI VE TRAFİDAKİ AŞIRI SICAKLIKTA SESLİ VE GÖRSEL UYARI
- 24V YÜKLERİN İZLENMESİ
- HATA TESPİT SİSTEMİ İLE ARIZA YERİNİN HEMEN BELİRLENMESİ
- CİHAZLAR ARASI ÇOKLU HABERLEŞME İMKANI
- HASTA VE DOKTOR CAN GÜVENLİĞİ
- ENERJİ KESİNTİSİZLİĞİ VE GÜVENLİĞİ İLE PANİĞİN ENGELLENMESİ
- PROJEYE UYGUN PANO DİZAYNI
- MONTAJ KOLAYLIĞI

CİHAZ BİLGİLERİ

- * 50-500k Ω İZOLASYON DİRENCİ
- * 5-50A YÜK AKIMI
- * LCD EKTRANDA MENÜ AYARI
- * DÖRT FARKLI DİLDE MENÜ SEÇİMİ
- * TRANSFER MODULUNDEN(STS) RS232 İLE VERİ PAYLAŞIMI