

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

İMALÂTA YETERLİLİK BELGESİ

BELGE NUMARASI : 34.14.01/8026

VERİLİŞ TARİHİ : 21.06.2006

FİRMANIN ADI ve ADRESİ : İNFORM.ELEKTRONİK.SANAYİ.VE.TİCARET

A.Ş. ORDU CAD.EMEK MAH. NO:49/51/53 SARIGAZI - İSTANBUL /TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADRESİ : EMEK MAH. ORDU CAD. NO: 49 SARIGAZI

İSTANBUL/TÜRKİYE

SANAYİ SİCİL NUMARASI : TİCARET SİCİL NUMARASI :

309012 309012/256594

132 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ve TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MEVZUATI UYARINCA YAPILAN İNCELEME SONUNDA BELİRTİLEN MADDE ve MAMÜLLERİ İMALE, ADI-ADRESİ VERİLEN KURULUŞ YETERLİ GÖRÜLEREK İŞ BU BELGE VERİLMİŞTİR.



Fedai ÇETİN

TSE KALİTE KAMPÜSÜ BÖLGE MÜDÜRÜ V.

BELGE KAPSAMINDAKİ MADDE VE MAMULLERİN MARKASI, TİPİ VE ÖZELLİKLERİ

"İNFORM" MARKALI;

TS EN 62208

TS EN 62208/NİSAN 2005 "BOŞ MAHAZALAR - ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN - GENEL ÖZELLİKLER "

- BOŞ MAHAZALAR – A.G. ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ DAHİLİ TİP INF D TİPİ IP 20
- BOŞ MAHAZALAR – A.G. ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ DAHİLİ TİP INF P TİPİ IP 20

"İNFORM" MARKALI;

TS EN 61558-2-15

TS EN 61558-2-15/NİSAN 2003 " GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN, GÜÇ BESLEME BİRİMLERİNİN VE BENZERLERİNİN GÜVENLİĞİ-BÖLÜM 2-15: TIBBİ MEKANLARIN GÜÇ BESLEMESİNDE KULLANILAN AYIRMA TRANSFORMATÖRLERİ İÇİN ÖZEL KURALLAR "

- PRI: 230 V 50/60 Hz SEC:115 V, 230 V Cos 1, Ta : 40 OC, B SINIFI, I SINIFI, IP00 GTFD MODEL 3 k VA DAHİL'DEN 10 k VA KADAR (10 k VA DAHİL) TIBBİ MEKANLARIN GÜÇ BESLEMESİNDE KULLANILAN AYIRMA TRANSFORMATÖRLERİ

21.06.2006

21.06.2007

21.06.2008

21.06.2009

21.06.2010



YIL VİZESİ

YIL VİZESİ

YIL VİZESİ

YIL VİZESİ

BU BELGE EN SON VİZE TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL GEÇERLİDİR. YILLIK VİZESİ YAPILMAYAN BELGE GEÇERSİZDİR.
BU BELGE TAHRİF EDİLEMEZ, KISMEN VEYA OKUNMASINI ZORLAŞTIRACAK ŞEKİLDE ÇOĞALTILAMAZ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN İZİNİ ALINMADAN YABANCI DİLLERE ÇEVİRİLEMEZ.