



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	003788-TSE-01/05
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	06.05.2013
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	19.07.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ESENŞEHİR MAH. HALE SOK. NO 6/1 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GEBZE ŞUBESİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	PELİTLİ MAHALLESİ 4440 SOKAK ARÇELİK SİTESİ NO:12 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	003788-TSE-01/04
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	inform
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62040-1 / 19.01.2010
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

- PDSP33010 MODEL, Giriş:3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 17A max, 10kVA/Çıkış:3φ +N, 230-400V, 50/60Hz, 14,5A max,
- PDSP33015 MODEL, Giriş:3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 27A max, 15kVA/Çıkış:3φ +N, 230-400V, 50/60Hz, 12,7A max,
- PDSP33020 MODEL, Giriş:3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 32A max, 20kVA/Çıkış:3φ +N, 230-400V, 50/60Hz, 28,9A max,
- PDSP33030 MODEL, Giriş:3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 50A max, 30kVA/Çıkış:3φ +N, 230-400V, 50/60Hz, 43,4A max,
- PDSP33040 MODEL, Giriş:3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 63A max, 40kVA/Çıkış:3φ +N, 230-400V, 50/60Hz, 57,9A max,
- PDSP33060 MODEL, Giriş:3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 98A max, 60kVA/Çıkış:3φ +N, 230-400V, 50/60Hz, 86,9A max,

*e-imzalı/e-signed*

14.07.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 003788-TSE-01/05nolu belge devamı) : İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62040-1 / 19.01.2010

-PDSP33080 MODEL, Giriş:3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 125A max, 80kVA/Çıkış:3φ +N, 230-400V, 50/60Hz, 115,9A max,  
-UPS FORTE 33010 (FRT33010) MODEL, Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 18A max, 10kVA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 15/15/13 A,  
-UPS FORTE 33015 (FRT33015) MODEL, Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 28A max, 15kVA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 23/22/21 A,  
-UPS FORTE 33020 (FRT33020) MODEL, Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 35A max, 20kVA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 30/29/28 A,  
UPS FORTE 33030 (FRT33030) MODEL, Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 53A max, 30kVA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 45/44/42 A,  
-UPS FORTE 33040 (FRT33040) MODEL, Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 71A max, 40kVA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 61/58/56 A,  
-UPS FORTE 33060 (FRT33060) MODEL, Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 106A max, 60kVA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 91/87/83 A,  
-UPS FORTE 33080 (FRT33080) MODEL, Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 142A max, 80kVA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 121/116/111A,  
-UPS FORTE 33100 (FRT33100) MODEL, Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 174A max, 100kVA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 155/145/139 A,  
(K.D:06.12.2018 UPS FORTE MODELLER İÇİN)  
-UPS FORTE 33120 (FRT33120) MODEL ; Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 212A max, Icc=10 kA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 182/174/167 A, 120KVA,  
-UPS FORTE 33160 (FRT33160) MODEL; Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 283A max, Icc=10 kA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 242/232/222 A, 160KVA,  
-UPS FORTE 33200 (FRT33200) MODEL; Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 353A max, Icc=10 kA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 304 /290/278 A, 200KVA,  
-UPS FORTE 33250 (FRT33250) MODEL; Giriş:3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 428A max, Icc=10 kA/Çıkış:3φ +N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 380/361/348 A, 250 KVA,

(K.D:29.06.2020)

(K.D : 14.06.2021) (K.D :12.07.2021)

*e-İmzalı/e-signed*

14.07.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınlı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEZBE \* Telefon: 2627231273 \* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

