



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 003788-TSE-01/08
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 06.05.2013
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 24.12.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
NAME OF THE LICENCE HOLDER ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ESENŞEHİR MAH. HALE SK. NO:6 /1 /1 ÜMRANIYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE GEBZE ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ PELİTLİ MAHALLESİ 4440 SOKAK ARÇELİK SİTESİ NO:12 GEBZE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 003788-TSE-01/07
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI inform
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN IEC 62040-1 / 30.09.2019 -- TS EN IEC 62040-1/A1 / 08.11.2023
RELATED TURKISH STANDARD -- TS EN IEC 62040-1/A11 / 15.02.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-PDSP 33010 MODEL, 3x400V, 10kVA, 8kW, Cosφ:0.8, 18Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-PDSP 33015 MODEL, 3x400V, 15kVA, 12kW, Cosφ:0.8, 26Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-PDSP 33020 MODEL, 3x400V, 20kVA, 16kW, Cosφ:0.8, 33Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-PDSP 33030 MODEL, 3x400V, 30kVA, 24kW, Cosφ:0.8, 49Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-PDSP 33040 MODEL, 3x400V, 40kVA, 32kW, Cosφ:0.8, 69Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-PDSP 33060 MODEL, 3x400V, 60kVA, 48kW, Cosφ:0.8, 101Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-PDSP 33080 MODEL, 3x400V, 80kVA, 64kW, Cosφ:0.8, 133Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-UPS FORTE 33010 MODEL, 3x400V, 10kVA, 10kW, Cosφ:1.0, 18Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-UPS FORTE 33015 MODEL, 3x400V, 15kVA, 15kW, Cosφ:1.0, 28Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-UPS FORTE 33020 MODEL, 3x400V, 20kVA, 20kW, Cosφ:1.0, 35Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-UPS FORTE 33030 MODEL, 3x400V, 30kVA, 30kW, Cosφ:1.0, 53Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-UPS FORTE 33040 MODEL, 3x400V, 40kVA, 40kW, Cosφ:1.0, 71Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
-UPS FORTE 33060 MODEL, 3x400V, 60kVA, 60kW, Cosφ:1.0, 106Amax, 50/60Hz, Class I, IP20

e-imzalı/e-signed

16.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(003788-TSE-01/08nolu belge devamı) : **İNFÖRM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 62040-1 / 30.09.2019 -- TS EN IEC 62040-1/A1 / 08.11.2023 -- TS EN IEC 62040-1/A11 / 15.02.2021

- UPS FORTE 33080 MODEL, 3x400V, 80kVA, 80kW, Cosφ:1.0, 142Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
- UPS FORTE 33100 MODEL, 3x400V, 100kVA, 100kW, Cosφ:1.0, 174Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
- UPS FORTE 33120 MODEL, 3x400V, 120kVA, 120kW, Cosφ:1.0, 212Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
- UPS FORTE 33160 MODEL, 3x400V, 160kVA, 160kW, Cosφ:1.0, 283Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
- UPS FORTE 33200 MODEL, 3x400V, 200kVA, 200kW, Cosφ:1.0, 353Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
- UPS FORTE 33250 MODEL, 3x400V, 250kVA, 250kW, Cosφ:1.0, 428Amax, 50/60Hz, Class I, IP20
- UPS FORTE COMPACT 33010 MODEL, 3x400V, 10kVA, 10kW, Cosφ:1.0, 18Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS ETR EVO COMPACT 33010 MODEL, 3x400V, 10kVA, 10kW, Cosφ:1.0, 18Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS FORTE COMPACT 33015 MODEL, 3x400V, 15kVA, 15kW, Cosφ:1.0, 28Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS ETR EVO COMPACT 33015 MODEL, 3x400V, 15kVA, 15kW, Cosφ:1.0, 28Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS FORTE COMPACT 33020 MODEL, 3x400V, 20kVA, 20kW, Cosφ:1.0, 35Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS ETR EVO COMPACT 33020 MODEL, 3x400V, 20kVA, 20kW, Cosφ:1.0, 35Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS ETR EVO 33010 MODEL, 3x400V, 10kVA, 10kW, Cosφ:1.0, 18Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS ETR EVO 33015 MODEL, 3x400V, 15kVA, 15kW, Cosφ:1.0, 28Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS ETR EVO 33020 MODEL, 3x400V, 20kVA, 20kW, Cosφ:1.0, 35Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS ETR EVO 33030 MODEL, 3x400V, 30kVA, 30kW, Cosφ:1.0, 53Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS KEOR T EVO 1020 33010 (H0, H1, H2) MODEL, 3x400V, 10kVA, 10kW, Cosφ:1.0, 18Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS KEOR T EVO 1020 33015 (H0, H1, H2) MODEL, 3x400V, 15kVA, 15kW, Cosφ:1.0, 26Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS KEOR T EVO 1020 33020 (H0, H1) MODEL, 3x400V, 20kVA, 20kW, Cosφ:1.0, 35Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS KEOR T EVO 1345 33010 (H P0, H P1, H P2) MODEL, 3x400V, 10kVA, 10kW, Cosφ:1.0, 18Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS KEOR T EVO 1345 33015 (H P0, H P1, H P2) MODEL, 3x400V, 15kVA, 15kW, Cosφ:1.0, 26Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS KEOR T EVO 1345 33020 (H P0, H P1, H P2) MODEL, 3x400V, 20kVA, 20kW, Cosφ:1.0, 35Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS KEOR T EVO 1345 33030 (H P0, H P1) MODEL, 3x400V, 30kVA, 30kW, Cosφ:1.0, 54Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS KEOR T EVO 1650 33010 (H P0, H P3) MODEL, 3x400V, 10kVA, 10kW, Cosφ:1.0, 18Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)

e-imzalı/e-signed

16.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(003788-TSE-01/08nolu belge devamı) : **İFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 62040-1 / 30.09.2019 -- TS EN IEC 62040-1/A1 / 08.11.2023 -- TS EN IEC 62040-1/A11 / 15.02.2021

IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS KEOR T EVO 1650 33015 (H P0, H P3) MODEL, 3x400V, 15kVA, 15kW, Cosφ:1.0, 26Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS KEOR T EVO 1650 33020 (H P0, H P3) MODEL, 3x400V, 20kVA, 20kW, Cosφ:1.0, 35Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS KEOR T EVO 1650 33030 (H P0, H P2, H P3) MODEL, 3x400V, 30kVA, 30kW, Cosφ:1.0, 54Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS ETR EVO 33040 MODEL, 3x400V, 40kVA, 40kW, Cosφ:1.0, 71Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS ETR EVO 33060 MODEL, 3x400V, 60kVA, 60kW, Cosφ:1.0, 106Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS KEOR T EVO 1650 33040 (H P0, H P1, H P2, H P3) MODEL, 3x400V, 40kVA, 40kW, Cosφ:1.0, 72Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS KEOR T EVO 1650 33060 (H P0, H P1, H P2) MODEL, 3x400V, 60kVA, 60kW, Cosφ:1.0, 108Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS ETR EVO 33080 MODEL, 3x400V, 80kVA, 80kW, Cosφ:1.0, 142Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS ETR EVO 33100 MODEL, 3x400V, 100kVA, 100kW, Cosφ:1.0, 174Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS ETR EVO 33120 MODEL, 3x400V, 120kVA, 120kW, Cosφ:1.0, 212Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS ETR EVO 33160 MODEL, 3x400V, 160kVA, 160kW, Cosφ:1.0, 283Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS ETR EVO 33200 MODEL, 3x400V, 200kVA, 200kW, Cosφ:1.0, 353Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS ETR EVO 33250 MODEL, 3x400V, 250kVA, 250kW, Cosφ:1.0, 428Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS Solutio 33300 MODEL, 3x400V, 300kVA, 300kW, Cosφ:1.0, 507Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS Solutio 33300 SPBYP MODEL, 3x400V, 300kVA, 300kW, Cosφ:1.0, 507Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS FORTE 33300 MODEL, 3x400V, 300kVA, 300kW, Cosφ:1.0, 507Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS FORTE 33300 SPBYP MODEL, 3x400V, 300kVA, 300kW, Cosφ:1.0, 507Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS KEOR T EVO 33300 MODEL, 3x400V, 300kVA, 300kW, Cosφ:1.0, 507Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS KEOR T EVO 33300 SPBYP MODEL, 3x400V, 300kVA, 300kW, Cosφ:1.0, 507Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
-UPS ETR EVO 33300 MODEL, 3x400V, 300kVA, 300kW, Cosφ:1.0, 507Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)

e-imzalı/e-signed

16.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(003788-TSE-01/08nolu belge devamı) : **İNFÖRM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 62040-1 / 30.09.2019 -- TS EN IEC 62040-1/A1 / 08.11.2023 -- TS EN IEC 62040-1/A11 / 15.02.2021

- UPS ETR EVO 33300 SPBYP MODEL, 3x400V, 300kVA, 300kW, Cosφ:1.0, 507Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS SÖLUTİÖ 33400 MODEL, 3x400V, 400kVA, 400kW, Cosφ:1.0, 676Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS SÖLUTİÖ 33400 SPBYP MODEL, 3x400V, 400kVA, 400kW, Cosφ:1.0, 676Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS FÖRTE 33400 MODEL, 3x400V, 400kVA, 400kW, Cosφ:1.0, 676Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS FÖRTE 33400 SPBYP MODEL, 3x400V, 400kVA, 400kW, Cosφ:1.0, 676Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS KEÖR T EVO 33400 MODEL, 3x400V, 400kVA, 400kW, Cosφ:1.0, 676Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS KEÖR T EVO 33400 SPBYP MODEL, 400kVA, 400kW, 300kW, Cosφ:1.0, 676Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS ETR EVO 33400 MODEL, 3x400V, 400kVA, 400kW, Cosφ:1.0, 676Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS ETR EVO 33400 SPBYP MODEL, 3x400V, 400kVA, 400kW, Cosφ:1.0, 676Amax, 50/60Hz, Class I, IP20 (K.G.:23.08.2022)
- UPS ESTİA 33015 15kVA / 12kW 400V (±15%) Cosφ:0,8 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA l_{cw}:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTİA 33015 15kVA / 13,5kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA l_{cw}:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTİA EVO 33015 15kVA / 12kW 400V (±15%) Cosφ:0,8 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA l_{cw}:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTİA EVO 33015 15kVA / 13,5kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA l_{cw}:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTİA 33020 20kVA / 16kW 400V (±15%) Cosφ:0,8 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA l_{cw}:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTİA 33020 20kVA / 18kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA l_{cw}:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTİA EVO 33020 20kVA / 16kW 400V (±15%) Cosφ:0,8 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA l_{cw}:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTİA EVO 33020 20kVA / 18kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA l_{cw}:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTİA TÖWER 33010 10kVA / 9kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 15A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 15A / 14A / 14A 6kA l_{cw}:75A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTİA TÖWER 33015 15kVA / 13,5kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA l_{cw}:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTİA TÖWER 33020 20kVA / 18kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA l_{cw}:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)

e-imzalı/e-signed

16.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(003788-TSE-01/08nolu belge devamı) : **İFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 62040-1 / 30.09.2019 -- TS EN IEC 62040-1/A1 / 08.11.2023 -- TS EN IEC 62040-1/A11 / 15.02.2021

- UPS ESTIA EVO TOWER 33010 10kVA / 9kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 15A Class 1 IP20 3N 380 / 400 / 415V (±1%) 15A / 14A / 14A 6kA Icw:75A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA EVO TOWER 33015 15kVA / 13,5kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA Icw:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA EVO TOWER 33020 20kVA / 18kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA Icw:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA TOWER 33030 30kVA / 27kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 53A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 45A / 43A / 42A 6kA Icw:265A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA TOWER 33040 40kVA / 36kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 71A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 61A / 58A / 56A 10kA Icw:355A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA TOWER 33060 60kVA / 54kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 107A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 91A / 87A / 83A 10kA Icw:535A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA EVO TOWER 33030 30kVA / 27kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 53A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 45A / 43A / 42A 6kA Icw:265A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA EVO TOWER 33040 40kVA / 36kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 71A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 61A / 58A / 56A 10kA Icw:355A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA EVO TOWER 33060 60kVA / 54kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 107A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 91A / 87A / 83A 10kA Icw:535A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA HYBRID 33015 15kVA / 12kW 400V (±15%) Cosφ:0,8 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA Icw:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA HYBRID 33015 15kVA / 13,5kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA Icw:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA EVO HYBRID 33015 15kVA / 12kW 400V (±15%) Cosφ:0,8 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA Icw:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA EVO HYBRID 33015 15kVA / 13,5kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA Icw:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA HYBRID 33020 20kVA / 16kW 400V (±15%) Cosφ:0,8 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA Icw:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA HYBRID 33020 20kVA / 18kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA Icw:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA EVO HYBRID 33020 20kVA / 16kW 400V (±15%) Cosφ:0,8 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA Icw:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA EVO HYBRID 33020 20kVA / 18kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA Icw:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA HYBRID TOWER 33010 10kVA / 9kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 15A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 15A / 14A / 14A 6kA Icw:75A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA HYBRID TOWER 33015 15kVA / 13,5kW 400V (±15%) Cosφ: 0,9 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA Icw:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA HYBRID TOWER 33020 20kVA / 18kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA Icw:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)
- UPS ESTIA EVO HYBRID TOWER 33010 10kVA / 9kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 15A Class 1 IP20 380 / 400 /

e-imzalı/e-signed

16.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(003788-TSE-01/08nolu belge devamı) : **İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 62040-1 / 30.09.2019 -- TS EN IEC 62040-1/A1 / 08.11.2023 -- TS EN IEC 62040-1/A11 / 15.02.2021

415V (±1%) 15A / 14A / 14A 6kA Icw:75A(1s) (K.G.:23.12.2024)
-UPS ESTIA EVO HYBRID TOWER 33015 15kVA / 13,5kW 400V (±15%) Cosφ: 0,9 max. 23A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 23A / 22A / 21A 6kA Icw:115A(1s) (K.G.:23.12.2024)
-UPS ESTIA EVO HYBRID TOWER 33020 20kVA / 18kW 400V (±15%) Cosφ:0,9 max. 30A Class 1 IP20 380 / 400 / 415V (±1%) 30A / 29A / 28A 6kA Icw:150A(1s) (K.G.:23.12.2024)

e-imzalı/e-signed

16.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

